

**UAB "Ekodelis"**  
**STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ**  
**TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS**

2019 m. spalio 07 d. Nr.19 – 145

**Matavimai atlikti objekte: UAB „Fortum Klaipėda“ termofikacinė katilinė. Kretainio g. 3, LT-94103 Klaipėda, Lietuva**

Ėminio paėmimo data	Taršos šaltinis			Išmetamo dujų-oro mišinio parametrai			Taršos šaltinio parametrai		Matavimo metodas	Išmetamų teršalų vidurkis mg/Nm <sup>3</sup>
	pavadinimas	Nr.	nustatomas teršalas	greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas Nm <sup>3</sup> /s	aukštis, m	skersmuo, m		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2019-09-09 9 <sup>15</sup> -10 <sup>45</sup>	Biokuro ir atliekų deginimo katilas FISIA (matavimo vieta kamine)	001	Gyvsidabris	14,2	63,0	43,836	70,0	2,2	CHT-D1 5.5.-04 (N) <sup>[1]</sup>	<0,0001

[1] – neakredituotas metodas. Tyrimus atliko Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos cheminių tyrimų skyrius. Akreditacijos sertifikatas Nr.LA.01.138

<- mažiau tyrimo metodo kiekybinio nustatymo ribos

UAB "Ekodelis" direktorius



Gintaras Ulevičius