

UAB “Ekodelis”
STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ
TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS

2019 m. spalio 07 d. Nr.19 – 144

Matavimai atlikti objekte: UAB „Fortum Klaipėda“ termofikacinė katilinė. Kretainio g. 3, LT-94103 Klaipėda, Lietuva

Ėminio paėmimo data	Taršos šaltinis			Išmetamo dujų-oro mišinio parametrai			Taršos šaltinio Parametrai		Matavimo metodas	Teršalo koncentracija (vidurkis) µg/filtre	Išmetamų teršalų vidurkis mg/Nm ³
	pavadinimas	Nr.	nustatomas teršalas	greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas Nm ³ /s	aukštis, m	skersmuo, m			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2019-09-09 9 ¹⁵ -10 ⁴⁵	Biokuro ir atliekų deginimo katilas FISIA (matavimo vieta kamine)	001	Nikelis	14,2	63,0	43,836	70,0	2,2	ICP-AES ^[1]	<1,5	<0,0038
			Talis							<2	<0,005
			Stibis							<1,5	<0,0038
			Vanadis							<1,5	<0,0038
			Švinas							6,8	0,017
			Chromas							<1	<0,0025
			Kobaltas							<0,5	<0,001
			Varis							9,7	0,024
			Manganas							<0,5	<0,001
			Kadmis							<0,01	<0,00003
			Arsenas						<0,25	<0,0006	

^[1] – LST EN 14385-2006. Tyrimus atliko Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo agrocheminių tyrimų laboratorijos analitinis skyrius. Leidimas Nr.1AT-265.

*<-nustatymo riba.

UAB“Ekodelis“ direktorius



Gintaras Ulevičius