

TVIRTINU:
UAB „Fortum Švenčionių energija“

Generalinis direktorius _____ G. Kujalis
2020-09-09

UAB „Fortum Švenčionių energija“ termofikacinio vandens parametrai 2020/2021 m. šildymo sezonui

Eil. Nr.	Katilinės pavadinimas	Termofikacinio vandens slėgiai kolektoriuje, MPa		
		paduod. P ₁	grįžtam. P ₂	skirtum. ΔP
1.	Katilinė Nr.1	0.4	0.2	0.2
2.	Katilinė Nr.4	0.4	0.2	0.2
3.	Katilinė Nr.5	0.50	0.35	0.15
4.	Katilinė Nr.6	0.42	0.2	0.22
5.	Katilinė Nr.7	0.50	0.35	0.15

Sudarė: Gamybos vadovas _____ D. Nabolotnyj

2020-09-09