


TVIRTINU:  
UAB Gren Švenčionys

Generalinis direktorius  
G. Kujalis  
2021-08-26



*UAB Gren Švenčionys termofikacinio vandens parametrai 2021/2022 m. šildymo sezonui*

Eil. Nr.	Katilinės pavadinimas	Termofikacinio vandens slėgiai kolektoriuje, MPa		
		paduod. P <sub>1</sub>	grįžtam. P <sub>2</sub>	skirtum. ΔP
1.	Katilinė Nr.1	0.4	0.2	0.2
2.	Katilinė Nr.4	0.4	0.2	0.2
3.	Katilinė Nr.5	0.45	0.2	0.15
4.	Katilinė Nr.6	0.42	0.2	0.22
5.	Katilinė Nr.7	0.50	0.35	0.15

Sudarė: Gamybos vadovas .....D. Nabolotnyj

2021-08-26

