

**UAB “Ekodelis”**  
**STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ**  
**TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS**

2021 m. rugsėjo 30 d. Nr.21 – 144

**Matavimai atlikti objekte: UAB „Fortum Klaipėda“ termofikacinė katilinė. Kretainio g. 3, LT-94103 Klaipėda, Lietuva**

Ėminio paėmimo data	Taršos šaltinis			Išmetamo dujų-oro mišinio parametrai			Taršos šaltinio parametrai		Matavimo metodas	Išmetamų teršalų vidurkis mg/Nm <sup>3</sup>
	pavadinimas	Nr.	nustatomas teršalas	greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas Nm <sup>3</sup> /s	aukštis, m	išėjimo žiočių skersmuo, m		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2021-09-15 10 <sup>40</sup> -13 <sup>20</sup>	Biokuro ir atliekų Deginimo katilas FISIA (matavimo vieta kamine)	001	Gyvsidabris	18,84	146	46,638	70,0	2,2	CHT-D1-7:2020 (N) <sup>[1]</sup>	<0,0001

[1] – Tyrimus atliko Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos cheminių tyrimų skyrius. Akreditacijos sertifikatas D-PL-14466-01-00  
<- žemiau nustatymo ribos

UAB“Ekodelis“ direktorius



Gintaras Ulevičius